



**BUREAU
VERITAS**

Flandres/Côte d'Opale

Parc d'Activité de l'Etoile
Rond-Point de la porte de Lille
59760 GRANDE SYNTHÉ

Adresse postale :

BP 30089
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX

Tél : 03.28.25.92.00

Fax : 03.28.25.92.19

Mél : laurence.delhay@fr.bureauveritas.com

Mél : celine.fasquel@fr.bureauveritas.com

Compte Rendu de Contrôle Technique N° 4

Objet : installation électrique

FRUCTOSE
PORT 2456
QUAI FREYSSINET 4 MOLE 1
59140 DUNKERQUE

DUNKERQUE AMENAGEMENT 2 HANGARS & BUREAU

59140 DUNKERQUE

N° affaire : 6092908/1

Chargé d'affaire : CELINE FASQUEL

Missions signées : HAND + LE + LP + SEI + STI

GRANDE SYNTHÉ, le 5 août 2014

Présents: M Alexandre

Intervenant technique : MICHEL BARBIER

Veuillez trouver ci-après les avis formulés sur les ouvrages ou éléments d'équipement suite à nos examens sur chantier de la réalisation des ouvrages. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données à nos observations. Les observations restées sans suites seront reprises dans le rapport final.

Installation électrique

alimentation des modules et des ateliers

- alimentation depuis des disjoncteurs 16 A différentiels 30 mA mis à disposition dans les coffrets par le propriétaire du bâtiment, pas de remarque
protection de chaque module par un disjoncteur 16A situé soit à l'entrée des modules soit sur coffrets PC murales pour les containers, pas de remarque

mise à la terre des équipements

- atelier Module:
 - 14 modules équipés de 5 appareils d'éclairage étanches, de 6 prises de courant et d'un convecteur 2000w de classe II: Pas de remarque sur les installations, utilisation de câbles U 100 RO2V et mise à la terre correct des matériels
 - s'assurer que l'appareil d'éclairage équipé de 2 spots dans le cellule Son du bloc A 12 est bien de class II, dans le cas contraire assurer sa mise à la terre. (appareil mis en place par l'occupant)

atelier cellule:

- 9 containers équipés cahcun d'un appareil d'éclairege étanche: pas de remarque , mise à la terre correct des containers
- 6 emplacements de travail: pas de remarque sur la conformité des points en attente PC à disposition des artistes.

N° affaire :6092908/1

Compte Rendu de Contrôle Technique N° 4

* * *

Copies à :

- ATELIER F
- CUROUX Frederic